

## Inhalt

Pos. 0.0 - Technische Vorbemerkungen für Verblendmauerwerk aus Kalksandsteinen (CIRCOSICHT)	2
Pos. 0.1 - Bauteile zur Systemergänzung	2
Pos. 0.2 – Beurteilung von Sicht- und Verblendmauerwerk	2
Pos. 1.0 - Wärmedämmung für zweischalige Außenwand	3
Pos. 2.0 - CIRCOSICHT Verblender KS Vb mit Vormauermörtel SFK = 20	3
Pos. 3.0 - CIRCOSICHT Verblender KS Vb nachträgliches Verfugen SFK = 20	4
Pos. 3.1 - Fugen auskratzen	4
Pos. 3.2 - Verfugen des Verblendmauerwerks mit Fertigmörtel	4

## Pos. 0.0 - Technische Vorbemerkungen für Verblendmauerwerk aus Kalksandsteinen (CIRCOSICHT)

Für witterungsbeanspruchtes unverputztes Mauerwerk sind frostwiderstandsfähige KS-Verblender (KS Vb) nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402 zu verwenden. Um rohstoffbedingte Farbunterschiede weitgehend auszuschließen, sind KS Vb für den gesamten Bauabschnitt oder in sich abgeschlossene Bauteile von nur einem Lieferwerk zu beziehen. Die Steine sind immer aus mehreren Paketen gleichzeitig zu nehmen. Bei Bauteilen zur Systemergänzung (z.B. Stürze, U-Schalen) lassen sich rohstoffbedingte Farbschwankungen nicht vermeiden.

KS-Verblender sind auf sauberem, festem und ebenem Untergrund zwischenzulagern. KS-Verblender sollen eine kantensaubere Kopf- und eine kantensaubere Läuferseite haben. Bei erhöhten Anforderungen, z.B. bei beidseitigem Sichtmauerwerk (Ein-Stein-Mauerwerk) ist, falls erforderlich eine größere Anzahl von Verblendern an der Baustelle auszusortieren. Allseitig "scharfkantige" Steine sind technisch nicht herstellbar. Beschädigte KS-Verblender sind auszusortieren oder so zu verarbeiten, dass die beschädigten Stellen nicht sichtbar sind. Die Stoß- und Lagerfugen sind vollfugig zu vermauern. Die Fugendicke soll gleichmäßig sein und für Stoßfugen 10 mm, für Lagerfugen 12 mm betragen.

Das Verblendmauerwerk ist sauber herzustellen und während der Bauzeit vor Verschmutzungen und starken Durchfeuchtungen zu schützen. Ein Absäuern des Sicht- und Verblendmauerwerks ist in keinem Fall vorzunehmen. Mit klarem Wasser und einer Wurzelbürste lassen sich leichte und auch stärkere Verschmutzungen entfernen.

## Pos. 0.1 - Bauteile zur Systemergänzung

Bei der Beschreibung von Wänden werden darin enthaltene Bauteile zur Systemergänzung übermessen - wie z.B. Fensterstürze, U-Schalen oder KS-Kimmsteine. Der Mehraufwand zum Einbau der Bauteile zur Systemergänzung (in der Regel andere Materialkosten) ist besonders zu beschreiben.

## Pos. 0.2 – Beurteilung von Sicht- und Verblendmauerwerk

Sicht- und Verblendmauerwerk ist kein Industrieprodukt. Sein Reiz liegt gerade in der handwerksgerechten Verarbeitung. Nicht die Beschaffenheit der einzelnen Steine entscheidet, sondern die ästhetische Gesamtwirkung der Fläche. Sichtflächen sind im wahrsten Sinne des Wortes Ansichtssache. Deshalb sind Anforderungen an das Erscheinungsbild vom Planer und Bauherren eindeutig zu definieren, damit der Auszuführende entsprechend kalkulieren kann. Gegebenenfalls sind vor Beginn Musterwände oder Musterflächen zu vereinbaren, um die optische Wirkung zu beurteilen.

Bei einem Vergleich mit Musterbauteilen oder auch von bestehenden Bauwerken ist zu berücksichtigen, dass die Herstellbedingungen und Beurteilungskriterien vergleichbar sein müssen, z.B. Steinabmessungen, Mörtelart, Verarbeitung und Nachbehandlung des Mauerwerks. Sicht- und Verblendflächen sind nach Fertigstellung aus angemessener Entfernung, unter Berücksichtigung von Flächengröße und Bauwerkstyp zu beurteilen. So sollte z.B. so verfahren werden, dass Innensichtflächen in einem Wohnraum bei der Beurteilung aus geringerem Abstand betrachtet werden als die Ansichtsflächen eines Hausgiebels oder größerer zusammenhängender Wandscheiben.

Bei Auswahlmöglichkeiten sind die gewünschten Werte zu markieren bzw. einzutragen.

### Pos. 1.0 - Wärmedämmung für zweischalige Außenwand

Wärmedämmung t = ..... mm, WLG .....

Anwendungstyp nach DIN 4108-10 WZ oder mit entsprechender allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, einschl. Luftschicht-/Drahtanker, Luftschicht-/Drahtanker werden gesondert vergütet,

Schalenabstand: a = ..... mm

Dämmdicke: t = ..... mm

Materialart: .....

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max.:  $\lambda = \dots \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Baustoffklasse: .....

Verlegeart: ..... einlagig / zweilagig versetzt

Marke: .....

Hersteller: .....

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: .....

GP: .....

### Pos. 2.0 - CIRCOSICHT Verblender KS Vb mit Vormauermörtel SFK = 20

Verblendmauerwerk DIN EN 1996, mit Stoßfugenvermörtelung in Fugenglattstrich, Luftschicht-/Drahtanker, Luftschicht-/Drahtanker werden gesondert vergütet, mit Wärmedämmung, Wärmedämmung wird gesondert vergütet, Kalksandstein-Verblender nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS Vb vermauern in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412.

Format: ..... NF / 2DF / 3DF

Steinfestigkeitsklasse: SFK = 20

Rohdichteklasse: RDK = ..... 1,8 / 2,0

Wanddicke: t = ..... cm 10,5 / 11,5 / 17,5 / 24,0 cm

Steinhöhe: h = ..... cm 7,1 / 11,3 cm

Schalenabstand: a = ..... mm 120 / 140 / 160 / 200 / 240 mm

Mörtelgruppe IIa / Mörtelklasse M5

Oberfläche: ..... glatt / bossiert / bruchrau

Farbe: ..... weiß / graphit

Mauerverband: .....

Fugenausbildung: Verfugung mit Vormauermörtel, Glattstrich

Arbeitshöhe: .....

Hersteller: Cirkel GmbH & Co.KG

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: .....

GP: .....

### Pos. 3.0 - CIRCOSICHT Verblender KS Vb nachträgliches Verfugen SFK = 20

Verblendmauerwerk DIN EN 1996, mit Stoßfugenvermörtelung in Fugenglattstrich, Luftschicht-/Drahtanker, Luftschicht-/Drahtanker werden gesondert vergütet, mit Wärmedämmung, Wärmedämmung wird gesondert vergütet, Kalksandstein-Verblender nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS Vb vermauern in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412.

Format:	....	NF / 2DF / 3DF
Steinfestigkeitsklasse:	SFK = 20	
Rohdichteklasse:	RDK =	1,8 / 2,0
Wanddicke:	t = ..... cm	10,5 / 11,5 / 17,5 / 24,0 cm
Steinhöhe:	h = ..... cm	7,1 / 11,3 cm
Schalenabstand:	a = ..... mm	120 / 140 / 160 / 200 / 240 mm
Mörtelklasse:	M 5	
Oberfläche:	....	glatt / bossiert / bruchrau
Farbe:	....	weiß / graphit
Mauerverband:	....	
Fugenausbildung:	nachträgliches Verfugen, Glattstrich	
Arbeitshöhe:	....	
Hersteller:	Cirkel GmbH & Co.KG	

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>      EP: .....      GP: .....

### Pos. 3.1 - Fugen auskratzen

Fuge beim Aufmauern auskratzen einschl. reinigen, Auskratztiefe bis 1,5 cm, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, Schichten je Meter Mauerwerkshöhe gemäß Steinformat.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>      EP: .....      GP: .....

### Pos. 3.2 - Verfugen des Verblendmauerwerks mit Fertigmörtel

Hohlraumfreies Verfugen des Verblendmauerwerks, Fuge bündig, mit Fertigmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412, mit wasserabweisendem Zusatzmittel. Mörtelgruppe IIa / Mörtelklasse M5  
Farbton:

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>      EP: .....      GP: .....